

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС 567-01; 02
ТУ 25-02.792120-80

Предназначены для соединения проводов электродвигателей ЦГН в гермозоне АЭС.

Соединительные коробки относятся:
- по назначению и влиянию на безопасность к классу 3(ЗН) по НП 306.2.141-2008;
- к категории сейсмостойкости 1 по ПНАЭГ-5-006-87;
по классу 2 группе 2.1 по ГОСТ 25804.3-83

Габаритные размеры показаны на рисунках

